

質 問 回 答 書

令和8年9月24日

件 名	能美市根上ふれあいプールろ過機ろ材入替工事
-----	-----------------------

上記案件について、質問がありましたので、下記のとおり回答します。

質 問 内 容
【質問】 工事概要には入替のろ過砂はN=103袋となっているが、内訳書は44袋となっています。どちらが正しいのでしょうか？ 103袋の場合、差額はどのようなのでしょうか？ 【質問に対する回答】 入替のろ過砂につきましては、工事概要に103袋、内訳書に44袋と記載されておりますが、正しくは103袋となります。（内訳書の記載誤り） 設計は103袋で行っておりますので、差額はありません。 閲覧図書を差し替えますので、修正後の数量で積算をお願いいたします。